



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-000-2022/0203рс/1
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 169»
города Кирова (ИНН 4346050683);
заведующему МКДОУ «Детский сад №188» г. Кирова
Красных Светлане Николаевне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Вожегова Владимира Александровича № 43-000-2022/0203рс от 11.11.2022

в период:

с 13 час. 00 мин. 30 ноября 2022 г. по 14 час. 00 мин. 30 ноября 2022 г.

старшим инспектором ООППМ ОНДПР г. Кирова старшим лейтенантом внутренней службы
Мамаевым Алексеем Владиславовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка здания детского сада по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 25а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

заведующей МКДОУ «Детский сад №169» г. Кирова Красных Светлана Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 человек из помещений групповой ячейки № 9 на наружную металлическую менее чем 1,2 метра фактически 0,7 м	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.08.2023	

		безопасности»		
2.	Ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 человек из помещений групповой ячейки № 1 на наружную металлическую менее чем 1,2 метра фактически 0,58 м	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2023	
3.	Ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 человек из помещений групповой ячейки № 2 на наружную металлическую менее чем 1,2 метра фактически 0,72 м	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2023	
4.	Не приведены в соответствие требованиям нормативных документов пять наружных металлических лестниц, служащих для эвакуации из групповых ячеек второго этажа, а именно: - высота ограждений лестниц менее чем 1,2 м (по факту 0,9 м); - ширина проступей лестниц менее чем 0,2 м (по факту 0,17м).	п. 4.4.2, п. 5.1.1, п. 7.1.1 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2023	
5.	В здании на первом этаже отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»,	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ООМПМ ОНДПР г. Кирова
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Мамаев А.В.
(фамилия, инициалы)





М.Л.П.

« 01 » декабря 20 22 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность)


(фамилия, инициалы)

« 01 » декабря 20 22 г.